


تاریخ اعتبارنقشه از تاریخ تایید مهندس ناظر به مدت شش ماه می باشد

نام	نام خانوادگی	کد ملی متقاضی	تلفن ملک	موبایل متقاضی
آدرس :				
مختصات	کدنوسازی شهرداری	پلاک آب	کد پستی ده رقمی	
شماره خط سیر ملک سمت راست	شماره خط سیر (شماره کد آدرس) ملک	شماره خط سیر ملک سمت چپ شماره علمک		
نوع گاز سوزها	ارزش حرارتی	تعداد	مصرف ساعتی	سایز
اجاق خانگی	GC 0.7			1/2"
آبگرمکن زمینی	WH ₁ 1.5			3/4"
بخاری	H 0.6			1"
روشنایی	Li 0.1			
پاویز خانگی	RC 0.3			1 1/4"
آبگرمکن دیواری مخزن دار	WH ₂ 1.5			1 1/2"
آبگرمکن دیواری	WH ₃ 2.5			2"
شوینده	SH 0.3			2 1/2"
شوقاز	B			3"
مشعل ، تور تاوایی	B			4"
بخاری تجاری	H 1~2			جمع کل
پاویز تجاری	RC 2~4			
کباب پز خانگی	RC 0.3			
پکیج	P			
				
جمع کل مصرف مترمکعب بر ساعت				
منطقه شهرداری نوع مصرف تعداد واحد				

نوع علمک	دوقلو	سه قلو	بیشتر
شماره علمک توکار	روکار	باکسی	دیویدی

بارمایت اصول استاندارد و موارد ایمنی شرکت ملی گاز وجود علمک سایزینگ و میحت ۱۷ اجرا بلامانع است						
نوع گاز سوز	H	WH1	WH2	WH3	P	B
سایز دودکش						
ارتفاع دودکش						

تعداد کل دودکشها جمعیا عدد و کلیه کلاهک ها از نوع H و جنس گالوانیزه نصب گردیده است

نوع درز بندی ساختمان	تعهد همسایه :	نوع کاربری :	تایم هوا
درز بند معمولی	دارد	مسکونی	تعمیض هوا
هوابند	ندارد	تجاری	تعمیض هوای کشور
نوع گرمایش :	نوع دودکش :	کابینت :	جان ششین کنتور دارد
پکیج		دارد	شیر قفلی روی علمک نصب است
مرکزی		نداره	طبقه: واحد:

اینچاقب مجری تجربی خدمات گازرسانی باکد دارای پروانه کسب شماره

نشانی:

مجری لوله کشی گاز ساختمان مربوط به این نقشه با کد نقشه کشی که توسط آقای چوشکاری شده است مرغوبیت و استاندارد بودن کلیه اجناس به کار رفته و صحت اطلاعات داده شده را تضمین میکنم و تعهد می نمایم از کلیه دودکشها بازدید به عمل نموده و مطابق استاندارد می باشد.

مهندس ناظر دودکشها کلاهک ها روکشها و همچنین سیستم راکه بنابه گواهی متقاضی و مجری فوق الذکر به مدت حداقل ۴۸ ساعت تحت فشار ۳۰ پوند قرار داشت توسط مانومتر آزمایش و بازرسی و پس از حصول اطمینان به متقاضی تحویل گردید.

× متقاضی توجه گردید که

- ۱- حق ندارد بدون اطلاع شرکت گاز و یا سازمان نظام مهندس ساختمان نسبت به جابجایی و افزایش و پاکاهش تعداد نشاب گاز اقدام نماید.
- ۲- از یک شیر فقط برای یک وسیله گاز سوز استفاده نماید.
- ۳- برای نصب وسایل گاز سوز از مجریان ذیصلاح و متخصص امور گاز استفاده نماید.
- ۴- متقاضی موظف است قبل از استفاده هر وسیله گاز سوز و نیز در آغاز فصل سرما ابتدا دودکش مربوط را کنترل و از باز بودن مسیر و مجتم بودن کلاهک مربوط اطمینان حاصل نماید.
- ۵- متقاضی سیستم را تحویل گرفته و مسئولیت نگهداری و بهره برداری صحیح از آن را عهد دار میباشد.
- ۶- متقاضی هنگام فروش ملک میبایست این نقشه را به خریدار تحویل نماید.
- ۷- سند فوق در طول بهره برداری از واحد مسکونی/ تجاری قابل استناد و بدون تغییر میباشد
- ۸- طبق بند 22-8-4 مقررات ملی ساختمان دوره تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گاز برای ساختمان دو سال خواهد بود و پس از تاریخ انقضا دوره تناوب می بایست بازرسی گردد

مهر سازمان

امضاء بازرس گاز

امضاء مجری گاز

- پکیج فن دار نصب شده :
- آبگرمکن فن دار نصب شده:
- شرکت توایسد کتشد:
- مدل پکیج یا آبگرمکن:
- شماره سریال: